


质量/安全活动记录

工程名称: 山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号: 04

活动时间	2017 年 12 月 10 日
活动地点	施工现场
主持(交底)人	严卫忠
微山县欢城建筑有限公司项目部: 你方关于屋面改造事宜, 存在问题较多, 一旦出现 问题都不是小事, 因此务必注意以下几点并认真对待且落实到位: (1) 所有人员进入施工现场必须佩戴安全帽, 高空作业人员必须佩戴安全带; (2) 上屋面爬梯存在较大安全隐患, 需加固, 周围需防护; 施工区域必须挂安全警示 牌; (3) 施工人员在屋面焊接及使用风焊切割时需配备灭火器; (4) 吊车在车间内吊装时, 周围必须拉警示带, 有专职人员统一指挥; (5) 由于屋面风大, 当天拆除的旧彩钢瓦必须当天安全吊装到地面集中堆放; (6) 五岳钎具公司近日内, 车间要开始生产, 你方务必在车间生产前完成屋面改造工作; (7) 屋面施工人员务必做到安全文明施工, 屋面人员不要随意抛扔杂物到车间内, 以免 伤及到车间内人员; (8) 你方需跟施工人员签订安全协议, 给每个施工人员购买意外保险; (9) 每天上班, 你方现场管理人员务必做好当天的安全交底班前会议, 并保留会议记录 及人员签名。	
参加人(签 字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。*



由 扫描全能王 扫描创建