

质量/安全活动记录

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYMQ-CZZH-ZA-007

活动时间	2018. 04. 04
活动地点	光伏场区
主持（交底）人	孙富斌
内容： 针对现场消缺整改所需注意事项： 1、在支架安装质量上，抱箍两头一定要与桩头顶端水平垂直安装。 2、两片抱箍螺丝紧丝一致。 3、所有的平弹垫不能缺少。 4、光伏板底边要在一条线。 5、两板之间不能有落差。 6、同组 22 块组件安装要在一个平面，不能有波浪。 安全： 1、所有安装人员进入现场必须戴安全帽。 2、支架超过 2m 以上必须佩戴安全带。 3、在檩条上施工时必须脚踩实 手抓稳。 	
参加人（签字）	附《安全技术交底会签到表》



由 扫描全能王 扫描创建

