


监理安全质量交底记录

项目名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：ZHJL-AQZL-001

工程名称	勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	承包单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司
时 间	2018年4月20日	地 点	总包办公室
交底人		被交底人	
依照《电力监理规范 DL/T5434-2009》及《安全监理实施细则》进行如下监理交底： 1、施工项目部需于工程开工前，对项目部所有施工人员进行专项安全培训，培训完成且考试合格人员，才被允许进场施工作业。（因故间断工作三个月以上者，必须重新培训）。 2、遇有大雾、雷雨天、照明不足，指挥人员看不清各工作地点，或起重驾驶员看不见指挥人员时，不得进行起重工作。 3、施工人员需严格按照施工图纸及审批合格的《施工组织设计》施工，保证施工过程、作业方法、施工工艺满足施工安全和工程质量的要求。 4、施工人员完成本道工序后，下一工序开展前，必须在完成三级自检的基础上，填写好检查记录后通知监理人员到现场检查验收，检查通过后才可开始下一工序工作。 5、隐蔽工程及危险性较大的工程，需最迟施工前 24 小时通知监理单位，以便于监理单位及时安排人员进行监理旁站。 6、工程资料的形成应与工程同步，特殊情况需上报总监理工程师审批。对工程中的出现的变更、洽商等问题要及时处理。			
备注： 已要求总包方对施工人员做好安全质量交底工作			

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。