

# 质量/安全活动记录

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 4 兆瓦光伏发电项目

编号： 15

|   |   |
|---|---|
| 活动时间  | 2017.12.6                                 |
| 活动地点  | 威孚二期、车棚、中达、新纺、威孚环保                        |
| 主持（交底）人   | 朱健康                                       |
| <p>内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、要求现场卫生清理，针对现场屋面柔性防水的特性，要求屋面不能有任何碎屑、杂物</li><li>2、要求准确佩戴安全帽和反光背心，施工工人穿戴软底胶鞋进入现场</li><li>3、现场临时用电，生活区集装箱螺丝用电，要求使用三级配电箱，配电箱内准确接线，配备合格的断路器，现场使用防爆插座，尤其生活区白天必须断电</li><li>4、施工现场文明卫生工作做好</li><li>5、工人必须正确佩戴安全帽</li><li>6、车棚钢结构加工区域氧气瓶和乙炔瓶必须间隔 5 米以上</li></ol> <p>今日进场发现存在以下问题：<br/>新纺项目屋面卫生做的不是太好</p> |   |
| 参加人（签字）   | 朱健康 郁乃雷 吕天伟 胡祥 陆伟强 何甜甜 陆开道 范云生 秦太松<br>陈明礼 |

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

