

质量/安全活动记录

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 4 兆瓦光伏发电项目

编号： 17

活动时间	2017.12.20
活动地点	威孚二期、车棚、中达、新纺、威孚环保、力达
主持（交底）人	朱健康
内容： 1、要求现场卫生清理，针对现场屋面柔性防水的特性，要求屋面不能有任何碎屑、杂物 2、要求准确佩戴安全帽和反光背心，施工工人穿戴软底胶鞋进入现场 3、现场临时用电，生活区集装箱螺丝用电，要求使用三级配电箱，配电箱内准确接线，配备合格的断路器，现场使用防爆插座，尤其生活区白天必须断电 4、施工现场文明卫生工作做好 5、工人必须正确佩戴安全帽 6、车棚钢结构加工区域氧气瓶和乙炔瓶必须间隔 5 米以上 今日进场发现存在以下问题： 新纺项目屋面卫生做的不是太好	
参加人（签字）	朱健康 郁乃雷 吕天伟 胡祥 陆伟强 何甜甜 陆开道 范云生 秦太松 陈明礼

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

