

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: 001

活动时间	2017 年 12 月 10 日
活动地点	对 A、C、D、E 四个厂房屋面
主持(交底)人	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理员: 王健
内容:	本次由监理单位主持, 参加单位: 总包、施工单位, 对青岛德翰项目的四个屋面进行防大风专项检查。 1、现场加固安装施工人员有不戴安全帽的情况, 已提出来安全警告, 如果下次再发生类似情况, 我监理方对违反安全规章制度的施工作业人员将进行处罚。 2、对当天未及时安装完成的组件用塑胶带临时固定在木托盘。 3、特别是高空作业人员必须系好安全带, 穿好警示服, 确认安全的前提下方可进行施工。 4、在施工过程中时刻注意施工质量, 要求现场管理人员对安全、质量管理到位。 5、加强现场管理人员的自身的责任感。
参加人(签字)	徐见明 刘光 王健 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。