



质量/安全活动记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号: FXNGHB-ZHJL-005

活动时间	2018 年 4 月 2 日
活动地点	监理项目部
主持(交底)人	严松贤
内容: 1. 要施工之部位及安装时, 所有施工 人员必须安全 绳、穿防坠落鞋。 2. 东西向两组间支架高差不得超过 5 厘米, 防 止问题在接组中。 3. 每架各部位螺栓必须拧紧并拧紧到位。	
参加人(签字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

