



质量/安全活动记录

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHDL007

活动时间	2018 年 4 月 10 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	严松贤
内容： 1. 光伏场区过路板高压电缆穿管敷设，要求施工单位对电缆保护管口进行打磨，防止电缆刮伤。 2. 要求施工单位对现场进场的灰浆、材料等收取质量证明文件。 3. 要求施工单位对现场生活区的垃圾进行清理，物品统一摆放，确保文明施工。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

数据 讲话

专业 解答

