

质量/安全活动记录

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-010

活动时间	2019.5.8
活动地点	施工现场办公室
主持(交底)人	葛庆琦
安全: 1、施工作业区应设置明显的标志且与非作业区严格隔离,严禁非作业人员进入施工现场。 2、树立“安全第一,预防为主”的指导思想,使安全意识深入到每个员工心中,全员动员做好安全文明工作,对进场施工人员进行安全教育,并有签字记录。吸烟要到指定的吸烟区,进入施工现场必须戴安全帽,施工人员分组施工,相互监督,规范施工用电,避免发生安全事故。 3、进场材料吊运、导运运输过程中检查施工单位安全防护工作,所有施工人员佩戴安全帽,吊运区域拉警戒线,安全员必须到场监督指挥,禁止行人、车辆进入吊车半径内,避免产生安全事故。 质量: 1、对进场的桩基础预埋件进行验收,使用镀锌层测厚仪仔细测量,同时检查出场检测报告,审核完成,确认材料符合设计要求后,才允许进场使用。 2、桩基础开挖深度、直径要符合图纸设计要求,现场检查不合格处立即要求施工单位整改。	
参加人(签字)	葛庆琦 贺梦凡

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用,监理项目部自存。