

质量/安全活动记录

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-004

活动时间	2018.11.21
活动地点	施工现场办公室
主持（交底）人	葛庆琦

安全：

- 1、施工作业区应设置明显的标志且与非作业区严格隔离，严禁非作业人员进入施工现场。
- 2、树立“安全第一，预防为主”的指导思想，使安全意识深入到每个员工心中，全员动员做好安全文明工作。
- 3、施工过程中，施工人员距离挖机，铲车不得太近，防止机械伤人。
- 4、检查施工单位是否对施工人员进行安全培训和教育。

质量：

- 1、安装柱模前，要清除杂物，焊接或修整模板的定位预埋件，做好测量放线工作，抹好模板下的找平砂浆。
- 2、模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体，模板在现场拼装时，要控制好相邻板面之间拼缝，两板接头处要加设卡子，以防漏浆，拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固，以保持模板的整体性。
- 3、拆除模板的顺序与安装模板顺序相反，先支的模板后拆，后支的先拆。

参加人（签字）	葛庆琦 李仓立 贺梦凡
---------	-------------

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。