

质量/安全活动记录

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-006

活动时间	2018.12.14
活动地点	施工现场办公室
主持（交底）人	葛庆琦

安全：

- 1、施工作业区应设置明显的标志且与非作业区严格隔离，严禁非作业人员进入施工现场。
- 2、树立“安全第一，预防为主”的指导思想，使安全意识深入到每个员工心中，全员动员做好安全文明工作。
- 3、施工过程中，施工人员必须全部佩戴安全帽。
- 4、检查施工单位是否对施工人员进行安全培训和教育。

质量：

- 1、防雷接地施工，垂直接地极间距不小于 5 米，与建筑物距离大于 1.5 米，其顶部埋设深度应不小于设计标高 0.8 米。。
- 2、接地装置安装完后由试验人员进行接地电阻测量，不大于设计电阻值。

参加人（签字）	葛庆琦 魏之 贺梦凡
---------	------------

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。