

质量/安全活动记录

工程名称：秦顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-008

活动时间	2019.3.4
活动地点	施工现场办公室
主持（交底）人	葛庆琦
安全： 1、施工作业区应设置明显的标志且与非作业区严格隔离，严禁非作业人员进入施工现场。 2、树立“安全第一，预防为主”的指导思想，使安全意识深入到每个员工心中，全员动员做好安全文明工作。 3、检查进场设备、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能验证文件是否符合要求，施工过程中，施工人员必须全部佩戴安全帽。 4、检查施工单位是否对施工人员进行安全培训和教育。 5、光伏区整改阵列必须与运维沟通，箱变断电后将组件 MC4 接插头全部断开后才能拆除组件。 质量： 1、上午九点至下午三点光伏组件不能存在遮挡现象，存在遮挡的阵列必须拆除，调整支架高度，重新安装。 2、接地施工扁铁焊接搭接倍数、焊接工艺应符合规范要求，完成后涂刷防腐，并用黄绿漆涂刷。	
参加人（签字）	葛庆琦 李仓立 贺哲伟

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。