

质量安全检查记录

浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目

编号: 001

检查内容:

1. 上人通道爬梯满铺; 两侧未防护; 未按规范要求
板未
做平面防护网, 未做剪刀撑, 脚手架下方垫木太薄,
铺板未固定; 转向平台未做护栏防护
2. 屋面未放警示标识; 彩钢瓦更换无安全防护措施.
3. 彩钢瓦屋面施工, 底部无安全防护措施.
4. 加固一期厂房4#车棚间 加固工作平台四周无安全防护措施
5. 彩钢瓦加工设备无接地.

检查验收人员签字:

黎建光、刘金龙