

## 质量/安全活动记录

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML- 14

|         |                  |
|---------|------------------|
| 活动时间    | 2019 年 06 月 25 日 |
| 活动地点    | 监理项目部            |
| 主持（交底）人 | 孔令才              |

重点强调以下内容：

1、学习及熟悉项目施工规范要求，对现场桩基施工、支架施工、组件施工进行检查，发现问题及时要求施工单位整改。

2、要对现场施工区域进行每天巡视检查，发现安全问题及时汇报，要求工人注意安全，特别是高空作业和电气安装，要求施工人员必须做好防护措施，佩戴好安全帽、下水作业要穿好救生衣，否则不允许施工。

3、要对项目施工图纸进行熟悉了解，发现问题及时汇报，对现场施工质量进行巡视检查，检查支架和组件安装符合图纸设计，检查螺丝螺母是否紧固到位。电缆头制作及安装、耐压试验、接地环网焊接等是否符合设计及规范要求。

4、现场电气设备不要随意触碰，要求施工单位临时用电必须符合规范要求，不能乱拉乱接，配电箱及电气设备必须有接地。现场做好防火措施，配备灭火器。

5、做好监理资料，并每天留有施工影像资料。

参加人（签字）

肖清、王磊、孔令才