

质量/安全活动记录

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-16

活动时间	2019 年 07 月 16 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	孔令才
重点强调以下内容： 1、高温天气要求施工人员和项目部人员做好防暑降温工作，要求施工人员错开高温时段进行施工，工人要佩戴好安全帽，下水作业要穿好救生衣，高处作业要系好安全带。 2、现场出现暴雨及打雷天气要求施工人员禁止施工。日天气高温达到 37℃后应停止施工。 3、要求每天对现场安全进行巡视检查，例如现场临时用电、防火措施、临边防护、安全警戒标志等。发现不符合要求的要及时汇报，要求施工单位及时整改。 4、对现场关键部位施工进行检查，例如支架、组件安装螺丝紧固情况、桩基打桩标高及垂直度情况、焊接防腐措施等。发现问题要及时要求施工单位整改。 5、现场材料进场要求进行检查，发现不符合设计、规范要求的要施工单位及时退场。进场材料要求有合格证明文件，需要见证取样的要求送检。 6、对现场施工资料及照片进行收集整理，留作后期归档。	
参加人（签字）	黄学青、王磊、孔令才