

质量/安全活动记录

工程名称: 增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180615

活动时间	2018 年 6 月 15 日 09 时-10 时
活动地点	现场监理办公室
主持(交底)人	李金梁
内容: 目前升压站进入收尾阶段,我方监理要严格把控场平工作,争取接下来的省调地调能顺利完成;升压站的试验资料要督促施工方尽快提交。 光伏区近日进行逆变器与汇流箱安装、线缆敷设,我方监理要现场检查,线缆预埋深度要符合设计要求,逆变器安装和汇流箱安装要旁站,管桩防锈要落实到位。 临近 6.30,我方监理要加强管控,争取保质保量的完成工作。	
参加人(签字)	 周华 郝振宇

本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用,监理项目部自存。