

质量/安全活动记录

工程名称：市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号：QCGF-ZH-ZLAQ-01

活动时间	2018 年 05 月 08 号
活动地点	光伏场区
主持（交底）人	张金星
主题：现场巡查 内容： 质量方面： 1、场区组件安装不符合设计规范要求。 2、场区支架安装存在质量缺陷。 3、场区地下敷设 4mm² 线未穿 HDPE 管。 安全方面： 1、场区打孔机械施工存在安全隐患。 2、场区部分施工人员未佩戴安全帽。 3、料场吊卸施工未设置安全警示标示标牌。	
参加人（签字）	张金星. 杨绍东 钱文涛 厉震.