

质量/安全活动记录

工程名称：市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号:QGGF-ZH-ZLAQ-02

活动时间	2018 年 05 月 18 号
活动地点	光伏场区、料场
主持（交底）人	张金星
主题：施工安全、质量检查 内容： 质量方面： 1、同组支架基础孔位偏差严重。 2、材料场区成品保护工作不到位。 安全方面： 1、机械作业下坡处未设置缓冲带及任何防护措施。 2、低洼处作业未设置防护措施并未佩戴劳保用品。 3、施工现场无专业安全员监管。	
参加人（签字）	张金星. 杨绍东 钱文涛. 厉震.