

质量/安全活动记录

工程名称：市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

编号：QCGF-ZH-ZLAQ-03

活动时间	2018 年 05 月 28 号
活动地点	光伏场区
主持（交底）人	张金星
主题：场区施工质量、安全检查 内容： 质量方面： 1、场区陡坡区域基础孔洞质量缺陷。 2、场区箱逆变基础浇筑质量缺陷。 3、场区支架、组件安装质量缺陷。 安全方面： 1、场区安全标志标牌破损。 2、场区陡坡施工区域未设置任何安全警示标牌。 3、场区部分施工人员未穿戴劳保用品。	
参加人（签字）	杨绍东. 张金星. 孙文涛. 孙爱.