

质量/安全活动记录

工程名称：市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目（一期 10Mwp 工程）

编号:QCGF-ZH-ZLAQ-04

活动时间	2018 年 05 月 21 号
活动地点	光伏场区
主持（交底）人	张金星
主题：场区施工质量、安全检查 内容： 质量方面： 1、场区支架基础质量缺陷。 2、场区成品保护存在质量缺陷。 3、场区箱逆变基础砌筑质量缺陷。 安全方面： 1、场区未配备应急消防设施。 2、场区陡坡施工区域未设置任何安全警示标牌。 3、个别施工人员未按要求佩戴劳保用品。	
参加人（签字）	李成沛 丁磊 张金星 齐德卿 梅绍东