

质量/安全活动记录

工程名称：市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目（一期 10Mwp 工程）

编号:QCGF-ZH-ZLAQ-05

活动时间	2018 年 05 月 28 号
活动地点	光伏场区
主持（交底）人	张金星
主题：场区施工质量、安全检查 内容： 质量方面： 1、场区组件随意堆放，易造成组件隐裂。 2、场区箱逆变基础抹灰质量缺陷。 3、场区部分组件安装角度偏差大，不符合设计规范。。 安全方面： 1、场区陡坡施工区域未设置任何安全警示标牌。 2、场区部分施工人员未穿戴劳保用品。	
参加人（签字）	李成伟 丁万夏 张金星 郭伟卿 柏绍东