

质量/安全活动记录

工程名称: 市中区齐村镇20Mwp单晶高效农业光伏电站项目(一期10Mwp工程)

编号: QXGP-ZH-ZLAQ-08

活动时间	2018年06月18日		
活动地点	光伏场区、项目部		
主持(交底)人	张金星		
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、支架基础浇筑振捣不密实, 存在未振捣情况。 2、场区接地扁铁焊接不符合设计要求。 3、场区支架基础预埋钢柱存在严重偏差, 不符合设计规范要求。 4、场区部分支架安装存在质量缺陷。 安全方面: 1、场区地势陡峭, 未设置坠石屏障, 未见警示标识。 2、现场个别施工人员未佩戴劳保用品。 3、项目部未配备应急消防设。			
参加人(签字)	    		