

质量/安全活动记录

工程名称: 市中区齐村镇20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期10Mwp 工程)

编号: QCGF-ZH-ZLAQ-10

活动时间	2018 年 07 月 02 日
活动地点	光伏场区、35KV 线路
主持(交底)人	张金星
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、开关站一次设备舱基础表面裂纹, 存在质量缺陷。 2、场区部分电缆沟回填不符合规范要求。 3、场区部分电缆弯曲半径不符合规范要求。 4、35KV 线路部分塔材存在变形, 需加强成品保护工作。 安全方面: 1、35KV 线路塔材吊装未设置安全吊装区域。 2、部分带电设备未及时张贴标识标牌。	
参加人(签字)	李时伟 丁万建 张金星 柏绍东 郭瑞卿