

质量/安全活动记录

工程名称: 市中区齐村镇20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期10Mwp 工程)

编号: QCGF-ZH-ZL-AQ-12

活动时间	2018 年 07 月 16 日
活动地点	光伏场区、项目部
主持(交底)人	张金星
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、场区支架基础浇筑不符合设计规范要求, 存在严重质量隐患。 2、项目部材料设备成品保护工作存在缺陷。 3、开关站场地回填不符合规范要求。 4、光伏场区组件散乱堆放, 存在质量隐患。 安全方面: 1、场区设备吊装未设置安全吊装区域。 2、场区进场道路未设置安全警示标识。 3、项目部生活用电存在私搭乱接行为, 存在安全隐患。	
参加人(签字)	张金星 丁万建 郭瑞卿 李成伟 曲绍东