

质量/安全活动记录

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10Mwp 工程)

编号: QCGF-ZH-ZLAQ-13

活动时间	2018 年 07 月 23 日
活动地点	光伏场区、35KV 线路
主持(交底)人	张金星
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、35KV 线路铁塔组立存在质量缺陷。 2、场区部分汇流箱下进线螺母未紧固。 3、场区箱逆变基础回填存在质量缺陷。 4、场区部分组件压块紧固不到位, 存在质量隐患。 安全方面: 1、35KV 线路基坑开挖未设置安全防护区域。 2、场区个别施工人员未佩戴劳保用品。	
参加人(签字)	李成伟 曲绍东 丁万夏 张金星 郭希卿