

质量/安全活动记录

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10Mwp 工程)

编号: QCGF-ZH-ZLAQ-14

活动时间	2018 年 07 月 30 日
活动地点	光伏场区
主持(交底)人	张金星
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、场区自拌混凝土未按要求留置试块。 2、场区支架基础预埋钢柱垂直度存在偏差。 3、支架基础浇筑过程中存在漏振及未振捣现象。 4、质量行为资料缺少部分检测实验报告。 安全方面: 1、现场个别施工人员未佩戴劳保用品。 2、35KV 线路部分高空作业人员未按要求佩戴劳保用品。	
参加人(签字)	