


质量/安全活动记录

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10Mwp 工程)

编号: QCGF-ZH-ZLAQ-15

活动时间	2018 年 08 月 06 日
活动地点	光伏场区
主持(交底)人	张金星
主题: 现场巡查	
内容: 质量方面: 1、场区个别组件压块未紧固。 2、部分组串缺少变压块。 3、场区部分组件安装倾角存在质量缺陷。 安全方面: 1、现场个别施工人员未佩戴劳保用品。 2、现场进场道路未设置合理标示标牌。	
参加人(签字)	 The bottom row of the table contains four handwritten signatures. From left to right, they appear to be: 王夏, 李时伟, 张金星, and 杨绍东.