

质量/安全活动记录

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏发电站项目(一期 10Mwp 工程)

编号: QCGF-ZH-ZLAQ-16

活动时间	2018 年 08 月 13 日
活动地点	光伏场区
主持(交底)人	张金星
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、场区个别紧固螺栓处无弹垫。 2、场区抱箍螺栓紧固不到位。 3、场区部分支架水平度存在质量缺陷。 4、场区接地扁钢搭接面积不符合设计规范要求。 安全方面: 1、现场个别施工人员未佩戴劳保用品。 2、现场带电设备未张贴标示标牌。 3、项目部未配备相应的消防应急设施。	
参加人(签字)	