

质量/安全活动记录

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10Mwp 工程) 编号: QCGF-ZH-ZLAQ-17

活动时间	2018 年 08 月 20 日
活动地点	光伏场区
主持（交底）人	张金星
主题：现场巡查 内容： 质量方面： 1、场区接地焊接后未对焊药残渣进行清理。 2、接地焊接出反面未涂刷防腐防锈涂料。 3、场区部分电缆桥架基础存在质量缺陷。 4、场区部分汇流箱安装存在质量缺陷。 安全方面： 1、现场个别施工人员未佩戴劳保用品。 2、现场未设置安全施工警示标牌。 3、现场未设置专职安全管理人员。	
参加人（签字）	张金星 李成伟 丁万良 杨绍东