


质量/安全活动记录

工程名称: 杭州千岛湖晓酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号: 02

活动时间	2018. 7. 20
活动地点	千岛湖晓酒项目施工区域
主持(交底)人	段光林
内容:	据天气预报, 今年 10 号台风奥比将在 7 月 20 日左右在江浙一带登陆, 因此 现要求总包单位做到以下几点: 1) 屋面垃圾清理干净; 2) 将屋面所有桥架, 抓梁固定; 3) 对桥架支梁多条雨拿到工区; 4) 临时用电不用时切断总电源开关并做好防潮措施; 5) 风力达 6 级以上禁止室外作业。
参加人(签字)	罗水根.  张平 段光林.

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。