

监理安全活动记录

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目
编号：YCGF-ZHJL-006

活动时间	2018 年 6 月 1 日
活动地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目监理项目部
主持（交底）人	苗守明
内容： 业主要求对光伏区进行安全大检查 1、检查生活区安全、卫生、消防情况，发现生活区消防设施不足，搅拌机无接地，机械运转无防护网。 2、光伏区检查发现少许施工人员未佩戴安全帽，焊工作业未穿绝缘鞋，施工区域车辆乱停乱放，现场组件装完垃圾遍地。 3、消防设施不足，焊工作业易引起火灾，电源线存在未接地，和违反电路安全使用规范。	
参加人（签字）	郭雷 李曙光 钱存明 董振军

