

# 质量/安全活动记录

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: ZHJ1-004

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 活动时间                                                                                                                                                                             | 2018 年 07 月 01 日                                                                                                                      |
| 活动地点                                                                                                                                                                             | 一标段项目部                                                                                                                                |
| 主持(交底)人                                                                                                                                                                          | 孔德国                                                                                                                                   |
| <p>内容:</p> <p>1、多处环网接地沟和架间接地沟开挖深度不够,且多架架间接地扁铁搭接(要求一根成型),每架统一焊接后立柱;焊接成型后,清除药皮,刷防锈漆及标志漆;</p> <p>2、1#地在支架基础浇筑过程中,部分地锚桩地上 10cm 混凝土浇筑未能跟本桩一次性浇筑完成,时隔多日仍未浇筑;不符合施工工艺和设计要求,严重影响工程质量。</p> |                                                                                                                                       |
| 参加人(签字)                                                                                                                                                                          | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>孔德国</p> <p>郭伟</p> </div> <div> <p>段磊</p> <p>代勇</p> </div> </div> |

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建