

# 质量/安全活动记录

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号:ZHJI-001

活动时间	2018年6月日
活动地点	一标段工地
主持(交底)人	孔德国

内容:

巡检过程中发现你方施工的地锚桩打孔阶段,经抽检卷尺测量,有多处桩孔深度不符合设计要求,给下一道工序带来施工质量隐患。要求你方尽快整改,严格按照设计规范施工,否则严禁进行下一道工序。

参加人(签字)

孔德国

刘康

付忠

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建

## 质量/安全活动记录

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段      编号: ZHJI-002

活动时间	2018年6月12日
活动地点	一标段项目部
主持(交底)人	孔德国

内容:

1、天气逐渐进入高温阶段, 施工人员进场陆续增多, 要求你项目部要做好现场人员的安全工作和防暑工作, 避开高温期段施工, 现场要备好足够饮用水源和救济物品、药品。

2、要求你方本周内必须提交施工进度计划(施工进度倒排计划表), 以便核查承包人对施工进度的调整。

3、施工人员劳保用品, 安全帽等; 现场禁止吸烟, 项目部, 工人住宿房屋和防火区域等必须配备灭火器等消防物质;

4、用电安全, 关键部位要有安全警示标志, 要有专业电工操作(证), 线头的压接要牢固; 发电机的固定, 用电设备接线, 严禁裸线破皮, 中间线路应架空, 严禁放地上及接线端的安全防护。

5、路途陡峭, 行车和运材料的车辆的安全, 关键路口要有安全警示提示, 和工地上的停车安全、雨水天气行车安全。

参加人(签字)

赵建
孔德国  
陈耀堂
李全
刘康  
付忠

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

