

质量/安全活动记录

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: ZHJ1-014

活动时间	2018 年 09 月 29 日
活动地点	一标段工地
主持(交底)人	孔德国、李东洲
内容: 近期我监理方巡视施工现场时, 发现以下问题: 2#号地下班部分区域有 2 组支架处于外线多个变压器阴影当中, 部分区域存在树林遮阴情况, 要求总包方尽快整改。	
参加人(签字)	孔德国 刘康 李东洲 付耀元 宋能 殷耀明 赵峰

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。