

质量/安全活动记录

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: ZHJI-015

活动时间	2018 年 10 月 09 日
活动地点	一标段工地
主持(交底)人	孔德国、李东洲
内容: 近期我监理方巡视施工现场时, 发现以下问题: 1、1#号地与 2#号地交汇处路边有数架光伏组件安装后超出围网范围, 要求总包方尽快整改。 2、组件有乱堆乱放现象, 已与现场负责人沟通, 尽快整改, 杜绝此类现象, 否则造成一切损失由总包方承担。	
参加人(签字)	孔德国 殷耀贤 刘康 李东洲 宋强 付耀江 王峰

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。