

质量/安全活动记录

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目
编号: BYGFLPJDSYH1HYGHB--03

活动时间	2018 年 12 月 10 日
活动地点	施工现场
主持 (交底) 人	苗守明
内容: 我部组织各单位安全员进行现场安全检查发现如下问题: 1、升压站综合楼脚手架搭设不规范, 未搭设防护栏杆。 2、升压站综合楼未搭设安全防护网。	
参加人 (签字)	苗守明、李明、彭国生

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

