

节假日前丽水瓯宝项目安全大检查

安全检查报告

常州正衡电力工程监理有限公司

欧宝科技监理项目部

2018年12月23日



节假日前安全防火大检查

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-AQJC-001

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.23	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	节假日前对项目现场进行安全防火专项大检查		
检查情况 1、2018 年 12 月 23 号经业主单位组织我监理单位对放假前对现场安全进行检查，对不足的地方进行整改。 2、材料堆放区域已设置安全警示设施； 3、施工现场施工人员劳保用品使用齐全； 4、配电室安全检查：配电室安全警示标牌工作制度已正确悬挂。 5、配电室内外灭火器配备齐全，现场所需工器具按要求放置。 6、并网柜设备已按要求悬挂安全警示标牌。 7、各个车间楼梯直通施工屋面无安全隐患存在。 经对现场检查现场无安全重大隐患。			
检查人	业主：文晶晶 监理：黎建光 袁大成 瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目部 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 检查日期：2018 年 12 月 23 日		

