

春节假日前丽水瓯宝项目安全文明检查

安全检查报告

常州正衡电力工程监理有限公司

欧宝科技监理项目部

2019年1月23日



春节假日前安全文明检查

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-AQJC-002

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.23	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	春节假日前对项目现场进行安全文明专项大检查		
检查情况 2019年1月23号经业主单位组织我监理单位在放假前对现场安全进行检查，对不足的地方提出整改要求。 1、材料码放正齐，已设置安全警示设施； 2、配电室灭火器配备齐全； 3、并网柜设备已按要求悬挂安全警示标牌； 4、组串背板线已连接，建议屋面楼梯口安装安全门； 5、3#楼与5#楼之间组件及4#楼屋面组件未及时运送至规定区域。 经对现场检查发现问题要求施工单位在节日前将问题整改完成。 附：照片			
检查人	业主：文蔚蔚 监理：黎建光 瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目部 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部 检查日期：2019年元月23日		

