

质量/安全活动记录

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJL-009

活动时间	2018 年 12 月 15 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	徐耀生
重点强调以下内容： 1、本项目将近并网，要求施工单位做好各施工工序，监理人员对现场质量进行严格把关，对关键部位进行检查验收。 2、现场安全必须注意，现场要小心高处坠落和高处杂物掉落，进入现场要佩戴好安全帽，要求现场工人必须佩带安全帽，高处作业必须有安全带及有效防护措施。雨雪天气严禁有人在屋面施工。 3、要求现场临时用电必须符合规范要求，不能乱拉乱接，配电箱及电气设备必须有接地，配电箱要有漏电保护装置。屋面电缆线端接前要检查电缆线是否带电。 4、要求每天对现场质量、安进行全检查，发现问题及时要求施工单位进行整改。 5、学习相关规范标准，熟悉图纸，做好相关监理资料。 6、前期发现的问题要求施工单位整改到位，后续不要发生类似问题。	
参加人（签字）	王成、王磊、陈学松

注 本表适用监理人员内交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存