

质量/安全活动记录

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJL-011

活动时间	2018 年 12 月 30 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	徐耀生
重点强调以下内容： 1、本项目已经并网，要求施工单位对现场进行自检，并对现场存在问题进行整改。 2、要求每天对现场安全巡视检查，发现安全隐患及时汇报，及时要求施工单位进行整改。 3、要求雨雪天气严禁有人在屋面施工。 4、要求现场临时用电必须符合规范要求，不能乱拉乱接，配电箱及电气设备必须有接地，配电箱要有漏电保护装置。 5、施工单位后期带电操作必须为专业电工，否则不允许施工。 6、对施工中关键部位进行严格控制，发现问题没有解决的，不允许进入下道工序 7、学习相关规范标准，熟悉图纸，做好相关监理资料，并每天留有施工影像资料。 8、要求施工单位按照预计计划进度施工，合理安排人员尽快完成剩余工程量及后期消缺整改工作。	
参加人（签字）	王明官 . 徐耀生

注：本表适用监理人员内交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存