


质量/安全活动记录

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号:ZHJ1-002

活动时间	2018 年 12 月 14 日
活动地点	先锋电器 5.5MWp 分布式项目
主持（交底）人	苗 守 明、李东洲
内容： 1、巡检过程中发现你方施工人员进行屋面垂直桥架安装时，未佩戴安全绳、安全带； 2、光伏支架验收时发现螺丝未紧固、弹垫缺失等现象，现要求你方将以上问题尽快 整改：	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。