


质量/安全活动记录

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJ1-004

活动时间	2019 年 01 月 05 日
活动地点	先锋电器 5.5MWp 分布式项目
主持（交底）人	苗守明、李东洲
内容： 1、巡检过程中发现你方施工人员有未佩戴安全帽、反光衣等现象； 2、个别光伏支架底座因 U 型钢螺纹原因，无法将螺丝紧固； 3、施工完毕后，多余的施工材料未及时清理； 4、电缆桥架内直流电缆过于散乱； 要求总包方尽快整改以上问题，并且在施工过程中严格按照施工规范进行施工。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。