

质量/安全活动记录

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HDJL-002

活动时间	2018、12、24
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	谢冬林
内容：	1、对现场施工关键部位进行检查巡视，如支架及夹具安装、组件安装、电缆头制作及安装、耐压试验、接地环网焊接等。 2、关于隐蔽工程，施工单位必须报验给监理部人员检查合格后才能隐蔽。 3、关于现场材料进场，需要施工单位提供材料厂家资质、材料合格证、出厂检测报告等，需要见证取样的要及时送第三方进行检测。 4、现场安全必须注意，高处攀爬要做好防护措施，小心高处坠落和高处杂物掉落，进入现场要佩戴好安全帽，要求施工单位人员必须佩带安全帽，高处作业必须有安全带及有效防护措施。 5、要求现场临时用电必须符合规范要求，不能乱拉乱接，配电箱及电气设备必须有接地，配电箱要有漏电保护装置。 6、要求每天对现场安全巡视检查，发现安全隐患及时汇报，及时要求施工单位进行整改。
参加人（签字）	谢冬林 刘宸瑞

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。