

质量/安全活动记录

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-ZLAQ-001

活动时间	2019.5.12
活动地点	海力物流(A棒线车间)
主持(交底)人	魏树成 刘群

内容：

为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。

针对现场用电和屋面作业出具以下预防措施：

(1) 临时活动板房接线前加强员工“安规”的学习，从思想上认识到触电事故带来的危害，防止触电事故的发生。

(2) 加强员工的紧急救护意识培训，进行预防触电培训和触电紧急救护法培训。

(3) 建立健全消防、保卫网络，制定严格的管理制度，在驻地、作业点、物资站等防火部位配备足够数量的消防器材。

(4) 消防安全管理必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“安全第一”的思想，按照“谁主管，谁负责”的原则，实行安全自查，隐患自改，责任明确，分工负责。

(5) 项目部应将消防法规、消防知识列为职工教育的一项内容，做好新进职工上岗前的消防知识培训工作。

(6) 活动板房内对电源线路、电器设备和电源控制箱，实行统一管理，电工持证上岗，严格按操作规程工作，严禁违章操作。加强用电监视工作，防止用电线路、电器设备超负荷运行。

(7) 从事特种作业或第二工种的作业，必须按该工程的有关规定，经培训、考试合格并取得合格证，方可上岗。

(8) 施工现场及其周围的裂纹彩钢瓦屋面及危险场所等均应设防护设施及警告标志；凡是屋面采光带如若在此区域施工均应提前拉好安全网并做好相应警示标识（如围小彩旗）。

(9) 现场安全警示标志设立处包括：现场出入口、起重机械、高处作业、吊装作业、踏步入口等。

(10) 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，佩好安全带、穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。严禁酒后进入施工现场。

(11) 高处作业必须系好安全带（绳），安全带（绳）应挂在牢固可靠处。高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底鞋。

(12) 吊装作业应配备相应的信号指挥员周围拉好安全警示带，应派专人指挥经过现场的路面车辆。

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理部

2019 年 5 月 28 日

参加人
(签字)

杨超 白文 马文波 李焕东 杨杰 杨时文
张配清 杨开任 徐立成 杨安华
张银昌 刘吉伟 王欢

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。