

安全月专题会议纪要

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目

编号：JMJJ-ZHJL -002

会议地点	项目现场办公室	会议时间	2019 年 6 月 25 日
组织单位	汕头市杭泰电力科技有限公司	主持人	叶雪峰
建设单位	汕头市杭泰电力科技有限公司	参加人员	叶雪峰
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	参加人员	黎建光
总包单位	中易建设有限公司	参加人员	施工单位现场施工员及安全员
会议议题	现场施工安全及质量相关事宜		

一、目的

进入高温、多雷雨、多风天气，为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的
人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行并网，我项目部及监理部特进行安全月交
底，望各施工人员认真贯彻并执行。

二、内容：安全

1、 首先有汕头市杭泰电力科技有限公司项目代表叶雪峰进行安全月宣贯，由监理单
位、总包单位管理人员及施工人员对新版《中华人民共和国安全生产法》、《EHS 风险识
别、评估及应急管理》进行学习听讲。

2、对本项目并网阶段的安全、质量、进度、有关事项进行会商，形成如下纪要： 、
本周安全文明情况

3、 项目负责人安排做好日常调整上下班时间避开中午高温时段，采取早上班晚下班，
中午安排工人休息好；

4、台风雨季来临，总办单位安排做好夏季排水专项检查，一定要处理好屋面的下
水、屋面垃圾要及时清理保持现场整洁、做到了工完、料净、场地清，检查留有音像记
录归档。 雷雨天气不做施工作业，6 级大风以上不准施工作业；总办单位安排做好项目
部下发的“三控六管”安全检查要求，并留音像记录归档。

三、本周质量情况

1、 走道板拼接处注意防止走人时发生塌陷现象，如果有必要，该部位增加支撑点；

2、 希望每个工作环节在工艺和细节上做仔细点；

3、 加强质量管控、注意自检、互检、专检。

四、重要事项

初验整改回复、项目消缺、竣工资料整理。

五、建设单位

- 1、本月是公司安全月，消缺施工人员及房产业主相关人员安全交底务必到位；
- 2、合同约定的并网后不少于6个月的财产一切险、公众险尽快购买；
- 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一工作背心；
- 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；
- 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业，施工现场严禁烟火；施工区域配备足够并有效的灭火器；
- 6、遵守高空作业制度，1) 2米以上属于高空作业；4) 高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；
- 7、并网后各个屋面、配电间灭火器尽快配齐；
- 8、项目接近尾声、废旧物资的款项尽快打进正泰指定的账户；
- 9、通讯设施的安装调试，要尽早安排；
- 10、竣工资料、竣工图尽早完善；

六、监理单位：

- 1、目前项目准备并网，部分设备都带电，希望施工单位挂上安全警示牌；
- 2、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；
- 3、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；
- 4、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；
- 5、所有屋面采光带均采用采用的是玻璃钢瓦，因长期风吹雨露以及暴晒，时间久了，很有可能老化，因此设置警示带，施工人员必须避开采光带，不要踩踏，以免坠入而造成人员伤亡。

以上安全事宜，希望各施工单位认真宣贯并执行于本项目。请相关领导悉知！

汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏

发电项目监理部整理

2019-06-25
监理项目部



安全会议



安全月专题会议签到表

项目名称		汕头市杭泰金明精机 1.53065MWp 分布式光伏发电项目		
会议地点		汕头市濠江区广东金明精机股份有限公司园区内	会议时间	2019.6.25
序号	姓名	部门	职务	电话
1	叶清峰	浙江正泰新能源开发有限公司	项目负责人	13612948972
2	熊传辉	浙江正泰新能源开发有限公司	设备运行部	15888579688
3	魏光	常州正泰工程	负责人	15762835718
4	黄国	中易建设	安全员	13961278035
5	何伟	中易建设		
6	李永记	中易建设		
7	郑国	一一		
8	刘明	一一		
9	梁欣	一一		
10	也	一一		
11	谢书	中易建设	负责人	13271282685
12				
13				
14				
15				
16				