

质量/安全活动记录

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号: ZHJL-JLYJY-HDHL-002

活动时间	2019 年 6 月 28 日
活动地点	杭州湾吉利研究院试验中心三楼屋面
主持(交底)人	高取军
内容: 1、希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划,要求施工单位土建及电气同步施工,并排好各分部分项进度计划表,上报业主、监理项目部审批; 2、要求施工单位配备各项专职人员,施工资料要求同步进行,各分部分项施工要求及时报验,特别是隐蔽工程,必须要有监理到场验收合格方可进行下步工序; 3、所有进场材料必须监理参加开箱报验,验收合格方可进场使用; 4、分布式项目重点是安全,注意屋面临边防护,采光带,爬行直梯、吊装作业等安全防护;所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底,进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品,高空作业必须进行安全防护措施,严禁施工人员酒后作业; 5、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识,不得随意乱搭乱拉电线; 6、特种工种必须持证上岗。	
参加人(签字)	姜建、何斌、赵一明、傅树林 陈发东 陈金明 卢仁牙 吴礼山 徐印银