

质量/安全活动记录

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-SXZT-001

活动时间	2019 年 07 月 20 日
活动地点	陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目部
主持（交底）人	刘 士 发
内容： 1、电缆沟开挖时个别位置宽度及深度不足，要求施工单位立即整改并且严格按照施工图纸设计进行施工。 2、焊接施工时，电焊工必须持有焊工证，要保证人证合一，焊接工作进行时，现场必须配备灭火器、防护布，消除安全隐患。 3、厂房屋面要做好临时防护，防护做完之前，不准登顶作业。 4、高空作业时，作业人员必须佩戴安全带、安全绳、安全帽，严格按照施工规范进行施工。 5、施工产生的垃圾每天下班之前必须清理干净。 6、施工单位做好每天施工日志，并做好进场施工人员“三级安全教育”。 7、每道工序必须经过验收合格后，才能进行下一道工序。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。