

节假日前安全防火大检查

节假日前京东方项目安全大检查

安全检查报告

常州正衡电力工程监理有限公司




京东方项目部

2019年9月12日



节假日前安全检查记录表

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-JDF-001

施工单位	苏州乐尧电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.9.12	检查地点	五号楼屋顶发电单元
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	元旦前对项目现场进行安全专项大检查		
<h3 style="margin: 0;">检查情况</h3> <p>1、2019年9月11日经业主单位组织我监理单位在放假前对现场安全进行检查，对不足的地方进行整改；</p> <p>2、材料堆放区域已设置安全警示设施；</p> <p>3、各个车间楼梯直通施工屋面无安全隐患存在；</p> <p>4、按照要求设置临时吸烟区并配备灭火器；</p> <p>5、检查现场临时用电区域，符合现场用电要求；</p> <p>6、现场模板加工配备灭火器，使用电动工具均有防护罩；</p> <p>7、现场配电箱、电动工具均已经过京东方安检人员验收；</p> <p>8、施工人员安全帽佩戴，衣着反光背心齐全；</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">经对现场安全检查无安全重大隐患。</p>			
检查人	业主：  监理：  		
京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目部 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部 检查日期：2019年9月12日			

检查临时吸烟区防火设施



临时吸烟区防火设施



用电工具检查



安全帽、反光背心



检查模板配置灭火器



配电箱安全检查

