


监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称: 邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号: ZHJL-SXGR-AQJC-03

施工单位	河北筑能工程技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 09 日		检查地点	1#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	3 人进行 2#厂房拉筋加固; 5 人 2#厂房导轨吊装; 2 人 1#厂房夹具导轨安装, 2#厂房 5 人 夹具导轨安装;			
存在问题	1、屋面存在抽烟现象; 2、屋面施工用电电线存在安全隐患; 			
整改要求	1. 禁止屋面吸烟; 2. 临时用电需正确使用, 更换破损电线;			
检查人	孙金龙		施工项目部 签收人/日期	程志忠 2019.11.9
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 程志忠 日期: 2019.11.9			
复查意见	无 复查人: 孙金龙 日期: 2019.11.9			