

质量/安全活动记录

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJI-ZNDQ-002

活动时间	2019 年 12 月 11 日
活动地点	陕西正泰智能电气项目部
主持（交底）人	刘士发
内容： 1、屋面采光带严禁踩踏，建立临时安全通道，供施工人员行走作业； 2、动火作业申请作业票及现场必须配备消防器材，作业人员作业证必须人证合一； 3、施工质量严格把控，每日施工现场按时巡视，检查出来的问题及时解决； 4、电缆桥架表层氧化的较多，应要求施工单位整改； 5、电缆接线工艺要求要严格； 6、MC4 插头至关重要，要严格检查，不合格的及时整改；	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。